

*Plejehjemmet Falkenberg*

*Falkenbergvej 30 A-B*

*3140 Ålsgårde*

Dato: 22-07-2021

Journal nr. 2008

## **Vedrørende brandsyn afviklet af Michael Jensen 22-07-2021**

Beredskabet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Marianne Rasmussen og Jørgen Andersen, som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved beredskabets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt

### **PÅBUD**

Plejeinstitutioner (3.b. Plejehjem (bkg. 1000))<sup>1</sup>

#### **07.02 Branddøres lukkefunktion**

Påbud

**Placering:**

**Lokation:**

Der blev ved brandsynet konstateret branddøre indtil bolig 23 og 52, som ikke lukkede tæt og i fals. Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

**Tidsfrist for udbedring:** 05-08-2021



### 10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

**Placering:**

**Lokation:**

Der skal til brandmyndigheden indsendes en kopi af en ny EI-sikkerhedsattest fra en autoriseret el-installatør.

EI-sikkerhedsattesten er udløbet 4. februar 2021.

**Tidsfrist for udbedring:** 05-08-2021



Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/6056be225cd0d9eeaf60877d9917a877>

### **NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>**

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2022

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail mej13@helsingor.dk eller tlf. nr. 2999 9621.

Venlig hilsen

Michael Jensen



- 
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
  2. Jf. forvaltningslovens § 19.
  3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
  4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.